


TIPOLOGIA DELLE UTENZE ELETTRICHE

A	PRESA INTERBLOCCATA CON SPINA 230/50/1 BORDO SUPERIORE H DA PAVIMENTO	CM 155
B	PRESA INTERBLOCCATA CON SPINA 400/50/3 BORDO SUPERIORE H DA PAVIMENTO	CM 155
C	PRESA INTERBLOCCATA CON SPINA 230/50/1 BORDO SUPERIORE H DA PAVIMENTO	CM 260
D	SCATOLA DI DERIVAZIONE A SOFFITTO PER LUCE CAPPA CON COMANDO DA INTERRUITORE	
S	PRESA AUSILIARIA	

UTENZE ELETTRICHE
SIMBOLOGIA

	PRESA INTERBLOCCATA VOLT 220/50/1
	SCATOLA STAGNA VOLT 220/50/1
	USCITA VOLT 220/50/1
	PRESA INTERBLOCCATA VOLT 380/50/3
	SCATOLA STAGNA VOLT 380/50/3
	USCITA VOLT 380/50/3

NB
Le utenze elettriche indicate con Sola V230 Mono che V400 Trifase sono sono previste per un uso futuro.



DISTANZE IN CENTIMETRI CON RIFERIMENTO A PARETE FINITA DI MAIOLICHE

LEGENDA

POS.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Q.TA	UTENZE ELETTRICHE		
			kW	V400/Trifase	litri
	CONSERVAZIONE DEBRATE FRESCHE				
4	Cella frigorifera carni (-18°C), monoblocco scelt. scalf.	120x120x226	1	0,700	C
3	Cella frigorifera salumi (-18°C), monoblocco scelt. scalf.	120x120x226	1	0,700	C
4	Cella frigorifera surgelati (-18°C), monoblocco scelt. scalf.	120x120x226	1	0,900	C
7	Ambiente cella frigorifera TN, 2°C / +8°C, mc. 5,85 sq. 60 mm con scaffalatura e monoblocco refrigerante a parete	700x150x226	1	0,700	C
	PREPARAZIONE VERDURE				
11	Sterilizza coltelli a raggi LVA	52x16x87	1	0,040	A
	PREPARAZIONE CARNE				
16	Sterilizzatore coltelli	38x16x40	1	1,000	A
	PREPARAZIONE PESCE				
21	Sterilizza coltelli a raggi LVA	52x16x87	1	0,040	A
	PREPARAZIONE PIATTI FREDDI				
24	Formadio frigorifero TN (-22°C)	76x80x 201	1	0,600	A
25	Altablone capota di temperatura 10 (CN 1/1)	40x81x174	1	2,00	B
	COTTURA				
33	Capota centrale cubica, filtri lubrifico e illuminaz. mc. 1/6 7.800	220x280x50	1	0,200	D
36	Forno a gas convezione misto vapore diretto e acc. 10 (CN 1/1)	96x65x108	1	0,800	A/B
	LAVAGGIO STOVIGLIE				
46	Lavastoviglie a capota con devalizzatore	72x73x147	1	10,10	B
	ASPIRAZIONE (NON IN PLANIMETRIA)				
50	Elettroaspiratore a terra (linea V400) (1 lit. da portare su terrazzo)	600x0	1	2,200	
51	Quadro Comandi per aspiratore (posizionare in Cucina)		1		
TOTALE V. 220 Monofase				kW	5580
TOTALE V. 380 Trifase+N				kW	14300
TOTALE ASSORBIMENTI ELETTRICI				kW	19880

RELATIVAMENTE A TUTTE LE ATTREZZATURE INDICATE NEL PRESENTE DISEGNO E DESCRITTE IN LEGENDA

Comittente: CONVITTO PER SORDI DI ROMA
 Via del Padiglione, 88
 00132 ROMA
 Dis. Nr. OFF 01/B 04/ELE
 Offerta n.01/B-COM-08 del 28 Gennaio 2008
 Scala 1:50
 12 Febbraio 2008
 DISLOCAZIONE UTENZE ELETTRICHE
 [Tav. 4 di 5]

